

ИСТЕЪМОЛЧИ УЧУН МАЪЛУМОТ



TOSHELECTROAPPARAT



01. Ўрнатиш

Истеъмолчиларга янги турдаги хисоблагичларни ўрнатиш кўшимча тўловларсиз амалга оширилади. Электр хисоблагич янгисига ўзгартирилганда, хисоб рақамингиздаги барча пул маблағлари сақланади

02. Тўлов

Тўлов амалга ошириш вақтида сиз исмингиз фамилиянгиз манзилингиз ва тўлов суммасини тўғри йозишингиз керак. Сизнинг қулайлигингиз учун мобил банкинг йоки бошқа яъний Click, Payme, Mbank, Paynet тўлов хизматлари орқали амалга оширишингиз мумкин бўлади

03. Онлайн сервис

2100 қисқа рақамга "D" харфи билан СМС жўнатиш ва хисоб рақамингиз ҳолати ҳақидаги барча маълумотларни олинг

04. Қошимча

Мосламанинг ишлаш жарайонидаги носозликлар аниқланган ҳолда бўлажак текширувни амалга ошириш учун ESP га мурожат қилишингиз керак

01

02

03

04

Экранда қуйдаги параметрларни кўриш учун

“●” чап тугмани босинг: *

0.9.1 Соат (Соат:дақиқа:секунд)

0.9.2 Сана (Йил-Ой-Кун)

32.7.0 Кучланиш (XXX.XX В)

96.1.0-(С.1.0) Хисоблагичнинг серия рақами

биринчи 8 рақамлари ва охириги 4 рақамлари

15.8.0 Умумий (Барча тарифлар бўйича) актив

энергия | А | (Модул бўйича хисобга олинган)

(XXXXXX.XX кВт соатига (kWh))

Электр энергияси етказиб бериш тўхтатилгани сабабини экран орқали кўришингиз мумкин бўлади *

Err 10

(юклама билан бошқариладиган реле узилган)

Err 05

(Магнит майдони таъсир этиши)

Err 02

(Қисқичларни блокин қопқоғи очик)

Err 06

(Кучланиш берилган параметрдан юқори)

* Хисоблагич ҳақида батафсил маълумотни махсулотнинг паспортида, шунингдек TE71 хисоблагичнинг фойдаланиш йуриқномасида, https://tashselectroapparat.uz/wp-content/uploads/2019/12/te71_manual_rus_v2019.1.pdf да топиш мумкин. Шунингдек, кафолатли хизмат курсатиш учун ўлчаш мосламанинг паспортини сақлаш керак.